



Licitação HUOP &lt;licitacao.huop@gmail.com&gt;

---

**dúvidas Concorrência 001/2020**

4 mensagens

---

**Danillo Rodrigues** <danillo2912@gmail.com>  
Para: [licitacao.huop@gmail.com](mailto:licitacao.huop@gmail.com)

13 de abril de 2020 09:31

Com relação ao item:

"SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E CRIOGENIA PARA UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SUAS SALAS ADJACENTES, O SISTEMA A SER INSTALADO DEVE ATENDER E SER COMPOSTO, POR NO MÍNIMO, OS SEGUINTE REQUISITOS/EQUIPAMENTOS: - 2 (DOIS) CHILLERS HOSPITALAR, REDUNTANTES E COM REVEZAMENTO AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 58kW, COM ÁGUA SAINDO A 15°C, TEMPERATURA DE SAÍDA DO FLUÍDO AJUSTÁVEL DE 5° A 25°C, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, GABINETE CHASSI FECHADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA: FLUXOSTATO DIGITAL, PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA, SENSORES DE TEMPERATURA E DE NÍVEL - FILTROS DE AR LAVÁVEIS: COM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFIL DE ALUMÍNIO"

Venho por meio desta pedir esclarecimento sobre projeto de refrigeração/ar condicionado, pois para orçamento projetos arquitetônicos e elétricos não forneceram informações suficientes, caso foi especificado em memorial, por favor poderia ser indicado?. Atenciosamente

**N.DALMINA CONSTRUÇÕES LTDA**

DANILLO GOMES RODRIGUES

Engenheiro Civil

fone/fax: 045 3225 1234

[danillo2912@gmail.com](mailto:danillo2912@gmail.com)

---

**Licitação HUOP** <licitacao.huop@gmail.com>

13 de abril de 2020 10:03

Para: Assessoria de Manutenção e Planejamento Físico &lt;obras@unioeste.br&gt;

Bom dia,

Encaminho em anexo solicitação de esclarecimentos enviada epla empresa N. Dalmina Construções Ltda., para análise e parecer.

Fico no aguardo,

Karine.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Setor de Licitação.**

Fones: (45) 3321-5397; 3321-5395; 3321-5352; 3321-5485; 3321-5125; 3321-5126

**Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP**

Av. Tancredo Neves, 3224- Bairro Santo Onofre.

CEP.: 85.806-470, Cascavel - PR.

---

**Diretoria de Planejamento Físico** <obras@unioeste.br>

16 de abril de 2020 10:35

Para: "[licitacao.huop@gmail.com](mailto:licitacao.huop@gmail.com)" <[licitacao.huop@gmail.com](mailto:licitacao.huop@gmail.com)>

Bom dia.

Considerando tratar-se da climatização da sala onde estará o equipamento da ressonância magnética, os equipamentos e componentes são extremamente específicos.

A especificação deste sistema de climatização foi feita com base nos orçamentos e descrições encaminhados pelas empresas executoras, conforme orientação do fabricante da ressonância magnética, o qual possui empresas credenciadas para tal.

Para o orçamento e composição de preços deste serviço, sugerimos o contato com estas empresas, apresentadas em memorial e nas pesquisas de mercado, e o encaminhamento do projeto arquitetônico.

Ressaltamos ainda, que após o encerramento da licitação e a declaração de vencedor, quando da contratação deste serviço, o projeto executivo deverá ser apresentado pela terceirizada fornecedora e aprovado pelo fabricante da ressonância magnética, para compatibilização com a blindagem da sala.

Atenciosamente.

---

**Paulo Henrique Gris**

Engenheiro Civil

Diretor de Planejamento Físico

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

(45) 3220-3079 / (45) 99985-8799

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Licitação HUOP** <licitacao.huop@gmail.com>  
Para: Danilo Rodrigues <danillo2912@gmail.com>

16 de abril de 2020 11:31

Bom dia,

Informo que a solicitação de esclarecimentos foi enviada para o Engenheiro responsável, que informou:

"Bom dia.

Considerando tratar-se da climatização da sala onde estará o equipamento da ressonância magnética, os equipamentos e componentes são extremamente específicos.

A especificação deste sistema de climatização foi feita com base nos orçamentos e descrições encaminhados pelas empresas executoras, conforme orientação do fabricante da ressonância magnética, o qual possui empresas credenciadas para tal.

Para o orçamento e composição de preços deste serviço, sugerimos o contato com estas empresas, apresentadas em memorial e nas pesquisas de mercado, e o encaminhamento do projeto arquitetônico.

Ressaltamos ainda, que após o encerramento da licitação e a declaração de vencedor, quando da contratação deste serviço, o projeto executivo deverá ser apresentado pela terceirizada fornecedora e aprovado pelo fabricante da ressonância magnética, para compatibilização com a blindagem da sala."

Estamos à disposição para esclarecimentos,

Karine D. Byhain Souza.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]